



2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



No Zb2016M4220

# 检 验 报 告

认证委托人 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯  
有衬里消防水带

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心



# 国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M4220

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型 号	10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	2016年11月09日
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根; 衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016年11月11日
检验依据	GB 6246-2011《消防水带》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>检验结果: 所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论: 合格。</p> <div style="text-align: right;">             签发日期 2016年12月12日         </div>		
备 注			

消防装备质量监督检验中心  
检验专用章

批准:

*周维全*

审核:

*诸君*

编制:

*P.J. 127*

国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No: Zb2016M4220

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	0523-86134008

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心  
检验报告

No : Zb2016M4220

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 产品名称: 有衬里消防水带  
2. 型号规格: 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯  
3. 生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司  
4. 生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

二、产品特性描述

1. 编织层结构

经线材质、型号、股数: 涤纶长丝1000D×1股

纬线材质、型号、股数: 涤纶长丝840D×4股

2. 编织层编织方法: 斜纹圆织

3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯, 厚度:  $0.4 \pm 0.1$ mm

4. 外覆材质<适用时>: /

5. 外套结构<适用时>: /

6. 外套编织方法<适用时>: /

三、产品关键件描述

1. 纬线

名称: 涤纶长丝

型号规格: 840D

生产企业: 浙江古纤道新材料股份有限公司

2. 聚氨酯衬里

型号规格: ER-88AS

生产企业: 高鼎精密材料股份有限公司

一致性检查结论: 符合

## 检验结果汇总表

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

No: Zb2016M4220

产品型号: 10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检验项目		标准要求	检验结果
1	标志		水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格
2	外观质量	编织层	织物层应编织得均匀, 表面整洁; 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	合格
		衬里	厚度应均匀, 表面应光滑平整, 无折皱或其它缺陷。	合格
3	内径 (mm)		63.5 $\begin{matrix} +2.0 \\ 0 \end{matrix}$	合格
4	长度 (m)		30 $\begin{matrix} +0.3 \\ 0 \end{matrix}$	30.10
5	单位长度质量 (g/m)		≤480	224
6	试验压力下状况		在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格
7	爆破压力 (MPa)		≥3.0	4.16
			无经线断裂现象。	合格
8	延伸率 (%)		≤5	0.3
9	膨胀率 (%)		≤5	2.7
10	扭转方向		不应产生逆时针扭转。	合格
11	可弯曲性		在0.8MPa的水压下, 当弯曲半径为1000mm时, 试样弯曲部分内侧应无明显折皱。	合格
12	黏附性		在55℃条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无粘附现象。	合格
13	耐低温性能		低温试验后, 试样能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次卷紧, 且在设计工作压力下无渗漏。	合格
14	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)		≥20	48.3
15	扯断伸长率 (%)		≥280	438.8
16	扯断强度 (MPa)		≥12	54.7
17	热空气老化	附着强度 织物层与衬里 (%)	≥75	98.6
		爆破压力 (%)	≥75	98.4
18	耐磨性能	耐磨次数	100	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。	合格
19	水带与消防接口连接性能		水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格

国家消防装备质量监督检验中心



# 消防产品认证证书

(基本品质认证)

证书编号：CIL33120XF1792

申请人名称：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

制造商名称：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产厂名称：泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址：江苏省泰州市姜堰区华港镇龙溪工业园

产品名称：有衬里消防水带

认证单元：10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

内 含：10-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯(主型)

产品标准/技术要求：GB 6246-2011

认证模式：产品型式试验+工厂质量保证能力自我声明+获证后的监督

上述产品符合CILQC GZ-55《消防产品认证实施规则-消防水带产品》产品认证实施规则要求，特发此证

首次发证日期：2020年12月29日 本次发证日期：2020年12月29日 有效期至：2025年12月28日

此证书所有权归属CIL并接受相关合同条款约束，获证组织必须定期接受监督且监督合格后此证书方继续有效。本证书信息可在本机构网站www.cilgroup.org，及在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上查询



发证机构：启真检测认证(上海)有限公司

CNCA批准号：CNCA-R-2017-331

地址：上海市徐汇区桂平路470号14号楼508室

邮箱：info@cilgroup.org